＜　性能証明書　＞

株式会社コスモプロジェクト
福岡県柳川市田脇339-3
TEL：0944-74-6088　FAX：0944-85-2868

羊毛断熱材「サーモウール」の性能を下記の通り証明いたします。

性能・仕様

製品名	サーモウール　NEO		
製品厚さ　［mm］	105	熱抵抗値　［(㎡・K)/W］	3.2
密度　［kg/㎥］	41	熱伝導率　［W/(m・K)］	0.033

試験機関	一般財団法人　建材試験センター		
試験番号	第23A4295号	試験日	2024年4月1日～17日

※JIS A 1412-2附属書B 保護熱板式熱流計法に準拠した試験によるものです。

COSMO PROJECT